



Opis wyposażenia wg.  
projektu okablowania  
strukturalnego

|   |
|---|
| Przełącznik sieciowy 8-portowy, PoE, SZB          |
| Przełącznik sieciowy 24-portowy, PoE, CCTV        |
| Przełącznik sieciowy 24-portowy, PoE, CCTV        |
| Organizer kablowy, 1U, CCTV                       |
| Panel krosowy kat. 6, U/UTP, 48-portowy, 1U, CCTV |
| Przełącznik sieciowy 24-portowy, PoE, SKD         |
| Organizer kablowy, 1U, SKD                        |
| Panel krosowy kat. 6, U/UTP, 24-portowy, 1U, SKD  |



Szafa GPD-B  
Serwerownia  
Pom. nr B.1.18


|   |
|---|
| Panel wentylacyjny                                |
| Listwa zasilająca 19", 9x230V, z diodą LED        |
| Przełącznik sieciowy 24-portowy, PoE, SZB         |
| Przełącznik sieciowy 24-portowy, PoE, SZB         |
| Organizer kablowy, 1U, SZB                        |
| Przełącznik sieciowy 24-portowy, PoE, SZB         |
| Organizer kablowy, 1U, SZB                        |
| Panel krosowy kat. 6, U/UTP, 48-portowy, 1U, SZB  |
| Organizer kablowy, 1U, SZB                        |
| Panel krosowy kat. 6, U/UTP, 48-portowy, 1U, SZB  |
| Rejestrator sieciowy NMS do 75 kanałowy, 4U, CCTV |
| Przełącznik sieciowy 24-portowy, PoE, CCTV        |
| Organizer kablowy, 1U, CCTV                       |
| Panel krosowy kat. 6, U/UTP, 24-portowy, 1U, CCTV |
| Przełącznik sieciowy 24-portowy, PoE, SKD         |
| Organizer kablowy, 1U, SKD                        |
| Panel krosowy kat. 6, U/UTP, 24-portowy, 1U, SKD  |
| Listwa zasilająca 19", 9x230V, z diodą LED        |
| Zasilacz UPS 2000 VA, 3U                          |



Szafa SZB  
Serwerownia  
Pom. nr C 0.15

Opis wyposażenia wg.  
projektu okablowania  
strukturalnego

|   |
|---|
| Przełącznik sieciowy 8-portowy, PoE, SZB          |
| Przełącznik sieciowy 24-portowy, PoE, CCTV        |
| Organizer kablowy, 1U, CCTV                       |
| Panel krosowy kat. 6, U/UTP, 48-portowy, 1U, CCTV |
| Przełącznik sieciowy 24-portowy, PoE, SKD         |
| Organizer kablowy, 1U, SKD                        |
| Panel krosowy kat. 6, U/UTP, 24-portowy, 1U, SKD  |



Szafa GPD-A  
Serwerownia  
Pom. nr A 1.4

|              |   |         |  |
|--------------|---|---------|--|
| TEMAT        | Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50-119 w Siedlcach. |         |  |
| LOKALIZACJA  | Numer działki 182, 165/3 obręb 0041 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce  |         |  |
| INWESTOR     | Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce   |         |  |
| PROJEKTANT   | mgr inż. Michał Kolasinski upr. nr LUB/0241/PWOE/12 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń  |         |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jarosław Korczyński upr. nr LUB/0271/PWBE/16 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń  |         |  |
| Skala        | Data 12.2017  | Faza PW | www.marszec-budowlanego.pl m a r z e c m budownictwo |
| Nr rys. TS15 | Temat: WIDOK SZAF SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I INTEGRACJI  |         |  |