


Detal "D1" skala 1:50




UWAGI
Podbicia wykonać zgodnie z rysunkiem KW1.


UWAGI
1. Przy wykonywaniu prac związanych z podbijaniem fundamentów należy wykonać wykop do poziomu podstawy istniejącego fundamentu, a następnie wykonać podkop pod istniejący fundament, a na spodzie wykonać podłoże z chudego betonu.
Prace te należy prowadzić odcinkowo co 1 m.
2. Prace podbijania fundamentów można prowadzić jednocześnie co czwarty odcinek. Odstępy między prowadzonymi pracami nie mogą być mniejsze niż 4 m.

Schemat prowadzenia prac fundamentowych


Etap 1.



Etap 2.



UWAGI
Kolejne etapy związane z wykonywaniem podbić fundamentów należy wykonywać analogicznie jak etap 1 i etap 2.

| | | | |
|----------------------|--|--|----------------|
| TEMAT | Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w Siedlcach. | | |
| ADRES INWESTYCJI | Działka nr: 182 oraz części działek nr: 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 0041 i 0050 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce, msc. Siedlce | | |
| INWESTOR | Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | INSTAL-TECH MARCIN MARZEC NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków |  www.marzec-budownictwo.pl M A R Z E C BUDOWNICTWO | |
| BRANŻA | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| FAZA | KONSTRUKCJA | | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Robert Firiński upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń, nr 585/94, 414/2000 | | |
| OPRACOWAŁ(A) | mgr inż. Paweł Bochacik mgr inż. Anna Szymczyk | | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Piotr Burdajewicz upr. nr MAP/0088/PWOK/10 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | SCHEMAT PODBIJANIA ŁAW FUNDAMENTÓWYCH DLA BUDYNKU B | | |
| SKALA: 1:50 | | NR RYSUNKU: KW12 | DATA: 11.2017r |