7 8 9 10

Oświetlenie podstawowe istniejące,
proj. oświetlenie AW i EW
skoordynować
z istn. oświetleniem podstawowym

Oświetlenie podstawowe istniejące,
proj. oświetlenie AW i EW
skoordynować
z istn. oświetleniem podstawowym

drabina kablowa
elektryczna 150H55

drabina kablowa
teletechniczna 200H55

RWKC1

1-f
kontroler wideo
RKC1/N1

1-f
eksparden
RKC1/N1

1-f
pompka skroplin
RWKC1/3

1-f
pompka skroplin
RWKC1/6

1-f
pompka skroplin
RWKC1/4

1-f
pompka skroplin
RWKC1/5

1-f; 0,31kW
nawietrzak z grzałką
RWKC1/1

1-f; 0,31kW
nawietrzak z grzałką
RWKC1/2

1-f; 0,02kW
wentylator łazienkowy
zas. z obw. oświetleniowego w pomieszczeniu

gniazdo
podgrzewacza

kontroler KD
RKC1/N1

zasilacz wideo
RKC1/N1

1-f
centrala oddymiania
RPoż/4

wymiary
kabiny
110x140 cm

C 1.2	wc damskie dla pracowników
5,14 m²	płytki ceram.
h.istn.=2,50	h.proj.=2,50; 2,20

C 1.3	przedsionek
6,09 m²	płytki ceram.
h.istn.=2,50	h.proj.=2,50

C 1.6	korytarz
9,40 m²	gres
h.istn.=2,50	h.proj.=2,50

C 1.1	pokój sędziego, słuchalnia o
18,25 m²	wykładzina dywa
h.istn.=2,50	h.proj.=2,5

C 1.4	pokój asystentów
13,62 m²	wykładzina pcv
h.istn.=2,50	h.proj.=2,50

C 1.10	sala rozpraw 5
52,19 m²	parkiet
h.istn.=2,96÷5,25	h.proj.=2,96÷5,25

C 1.11	komunikacja
62,75 m²	gres
h.istn.=2,96÷5,20	h.proj.=2,96÷5,20

C 1.13	pokój sędziego
18,04 m²	parkiet
h.istn.=2,50	h.proj.=2,50

C 1.14	pokój sędziego
16,74 m²	wykładzina pcv
h.istn.=2,50	h.proj.=2,50

C 1.16	korytarz
4,71 m²	gres
h.istn.=2,50	h.proj.=2,50

C 1.21	pomieszczenie
32,28 m²	gres
h.istn.=2,50	h.proj.=2,50

C 1.22	korytarz
17,58 m²	gres
h.istn.=2,50	h.proj.=2,50

C 1.9	pokój asystentów
17,84 m²	wykładzina pcv
h.istn.=2,50	h.proj.=2,50

C 1.19	kancelaria tajna
8,93 m²	wykładzina pcv
h.istn.=2,50	h.proj.=2,50

C 1.20	kancelaria tajna
7,97 m²	wykładzina pcv
h.istn.=2,50	h.proj.=2,50

C 1.17	klatka schodowa
27,82 m²	gres
h.istn.=2,50	h.proj.=2,50

C 1.18	śluza kancelarii tajnej
3,07 m²	wykładzina pcv
h.istn.=2,50	h.proj.=2,50

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50-119 w Siedlcach.
LOKALIZACJA	Numer działki 182, 173 i 165/3 obręb 0041 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Kolasiński upr. nr LUB/0241/PWOE/12 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Korczyński upr. nr LUB/0271/PWBE/16 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń
Skala 1:100	Data 12.2017 / Faza PW / www.marzec-budownictwo.pl marzec budownictwo
Nr rys. E24	Temat: RZUT I PIĘTRA BUDYNKU C - INSTALACJE ELEKTRYCZNE