




TEMAT	Przebudowa, remont i doociepnie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z przybudową wejścia do piwnicy, przybudową budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50-119 w Siedlcach.		
LOKALIZACJA	Numer działki 182, 173 i 165/3 obręb 004/1 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Kosiński upr. nr LUB/0241/PWOE/12 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Korczyński upr. nr LUB/0271/PWBE/16 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
Skala	-1:---	Faza	PW
Data	12.2017		<div>www.murac-budownictwo.pl</div> <div>m o r z e c</div> <div>in budownictwo</div>
Nr rys.	E38	Temat	SCHEMAT ROZDZIELNICY RB0




Oznaczenie obwodu	Q1_P	OGR	H1-H3	RB0/1	RB0/2	RB0/3	RB0/4	RB0/5	RB0/6
Opis	Zasilanie z RB-1	Ogranicznik przepięć	Sygnalizacja napięcia	Oświetlenie pom. B0.1, B0.2	Oświetlenie pom. B0.3 ÷ B0.7	Oświetlenie pom. B0.8 ÷ B0.12	Oświetlenie pom. B0.13	Oświetlenie klatka schodowa	Oświetlenie klatka schodowa
Moc, kW	22,03kW								
Typ kabla/przewodu	YKYžo			YDYžo	YDYžo	YDYžo	YDYžo	YDYžo	YDYžo
Przekrój	5x25mm ²			3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²




RB0/13	RB0/14	RB0/15	RB0/16	RB0/17	RB0/18	RB0/19	RB0/20	RB0/21	RB0/22	RB0/23	RB0/24
Gniazdo 230V pom. B0.1, B0.2	Gniazdo 230V pom. B0.3 ÷ B0.7	Gniazdo 230V pom. B0.8 ÷ B0.10	Gniazdo 230V pom. B0.11 ÷ B0.13a	Gniazdo 230V pom. B0.14 ÷ B0.19	Gniazdo 230V pom. B0.20 ÷ B0.22	Gniazdo 230V zmywarka pom. B0.9	Gniazdo 230V podgrzewacz pom. B0.9	Gniazdo 230V podgrzewacz pom. B0.16	Gniazdo 230V podgrzewacz pom. B0.18	Gniazdo 230V podgrzewacz pom. B0.21	REZERWA
3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	




RB0/25	RB0/26	RB0/27	RB0/28	RB0/29	RB0/30	RB0/31	RB0/32	RB0/33	RB0/34	RB0/35	RB0/36
Gniazdo 230V nad blatem pom. B0.21	Gniazdo 230V nad blatem pom. B0.21	Platforma schodowa	Platforma schodowa	Platforma schodowa	Platforma schodowa	Platforma schodowa	Platforma schodowa	Platforma schodowa	Platforma schodowa	Platforma schodowa	Platforma schodowa
3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²



RB0/37	RB0/38	RB0/39	RB0/40	RB0/41	RB0/42	RB0/43	RB0/44	RB0/45
Gniazda 230V zestawy PEL pom. B0.1, B0.2	Gniazda 230V zestawy PEL pom. B0.3, B0.4	Gniazda 230V zestawy PEL pom. B0.5	Gniazda 230V zestawy PEL pom. B0.8, B0.9	Gniazda 230V zestawy PEL pom. B0.11, B0.12	Gniazda 230V zestawy PEL pom. B0.15	Gniazda 230V zestawy PEL pom. B0.20	REZERWA	REZERWA
YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo		
3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²		3x2,5mm ²



RB0/46	RB0/47	RB0/48	RB0/49	RB0/50
Oświetlenie nad wejściami	Oświetlenie nad wejściami	Oświetlenie nad wejściami	Oświetlenie nad wejściami	Oświetlenie nad wejściami
YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo
4x1,5mm ²	4x1,5mm ²	4x1,5mm ²	4x1,5mm ²	4x1,5mm ²



Rozdzielnica wnętkowa, obudowa izolacyjna, IP40, IK08,
wypożażona w drzwi zamykane na klucz,
wymiary 114x669x178mm (wys. x szer. x gł.)
np. Legrand XL3 160 lub równoważna

RYSUNEK:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RB0

ARKUSZ
7