





TEMAT	Przebudowa, remont i doociepnie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z przybudową wejścia do piwnicy, przybudową budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50/-119 w Siedlcach.		
LOKALIZACJA	Numer działki 182, 173 i 165/3 obręb 004/1 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Kosiński upr. nr LUB/0241/PWOE/12 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Korczyński upr. nr LUB/0271/PWBE/16 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
Skala	-:---:		
Data	12.2017	Faza PW	 www.murac-budownictwo.pl m a r z e c budownictwo
Nr rys E46	Temat SCHEMAT ROZDZIELNICY RWKC3		




Oznaczenie obwodu	Q1_P	OGR	H1-H3	RWKC3/1	RWKC3/2	RWKC3/3	RWKC3/4	RWKC3/5	RWKC3/6	RWKC3/7	RWKC3/8
Opis	Zasilanie z RG	Ogranicznik przepięć	Sygnalizacja napięcia	jedn. zewn. klimatyzacji SPUT-1	jedn. zewn. klimatyzacji SPUT-2	jedn. zewn. klimatyzacji SPUT-3	jedn. zewn. klimatyzacji SPUT-4	Agregat do centrali	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji
Moc, kW	32,59kW										
Typ kabla/przewodu	YKXS			YKYżo	YKYżo	YKYżo	YKYżo	YKYżo	YKYżo	YKYżo	YKYżo
Przekrój	5x35mm ²			3x2,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	5x2,5mm ²	5x2,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²



RWK C3/9	RWK C3/10	RWK C3/11	RWK C3/12	RWK C3/13	RWK C3/14	RWK C3/15	RWK C3/16	RWK C3/17	RWK C3/18	RWK C3/19	RWK C3/20
jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji
YKYZO	YKYZO	YKYZO	YKYZO	YKYZO	YKYZO	YKYZO	YKYZO	YKYZO	YKYZO	YKYZO	YKYZO
3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x10mm ²	3x1,5mm ²	3x2,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²



ARKUSZ
3



Rozdzielnica natynkowa, obudowa izolacyjna, IP66, IK10,
wyszosażona w drzwi zamykane na klucz,
wymiały 800x600x300mm (wys. x szer. x gł.)
np. Legrand Marina lub równoważna